

№ 18/5«15» 05 2014**საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს**

(მისამართი: 0177, თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15)

საიდენტიფიკაციო კოდი: _____

სს „საქორგაზში“ განხილულ იქნა თქვენს მიერ გამოგზავნილი „ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ“ 23.04.2014 წლის განაცხადი (რეგისტრაციის № 188).

გაცნობებთ, რომ თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, სს „საქორგაზის“ მიერ დამტკიცებულ იქნა, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ტექნიკური პირობა (რეგისტრაციის №18/4-13; 05.05.2014წ.), რომელიც ეხება ფალიაშვილის ქ. N16 (მე-18 სკოლის მ/ტ) მდებარე ობიექტის საცხოვრებელი სახლის გაზ. მომარაგებას (უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი 02.05.06.300);

აღნიშნული ტექნიკური პირობის შესაბამისად, ობიექტის გაზომარაგება უნდა განხორციელდეს, მელიქიშვილის ქ. მდებარე, № N3 გმკ -დან გამავალი, № 251122060024 ზონის მრიცხველიდან. ამასთან, არსებულ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება შესაძლებელია განხორციელდეს აღნიშნული ზონის №1209000916 მრიცხველიდან 200 მეტრის დაშორებით, მიერთების წერტილში არსებული 102 მმ. დიამეტრის გამანაწილებელი ქსელის დაბალი წნევის საფეხურზე, მელიქიშვილის ქ-ის მიმდებარედ.

ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისათვის არ არის საჭირო არსებული გამანაწილებელი ქსელის რეკონსტრუქცია. ამასთან, მიერთების წერტილიდან ობიექტის კუთვნილ ტერიტორიამდე ასაშენებელია 20 მ. მიწისქვეშა ტიპის გამანაწილებელი ქსელი, ხოლო, ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიაზე ასაშენებელია 300 მ. შიდა ქსელი.

აღრიცხვის კვანძი უნდა მოეწყოს ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიის კედელზე, გამანაწილებელი ქსელის დაბალი

წნევის საფეხურზე, _____ G-4 T _____ ტიპის მრიცხველებით (15 ოჯახი).

გამანაწილებელი ქსელიდან ობიექტის ბუნებრივი გაზის მოხმარების დასაშვები მოცულობა (სიმძლავრე) შეადგენს 45 მ³/სთ.

აღნიშნული ტექნიკური პირობა ძალაშია მისი რეგისტრაციის თარიღიდან ერთი წლის ვადით.

გაცნობებთ, რომ მისაერთებელი ობიექტის აღრიცხვის კვანძის მოწყობა, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება და ექსპლუატაციაში მიღება უნდა განხორციელდეს სს „საქორგაზის“ შესაბამის სამსახურის ზედამხედველობითა და მასთან შეთანხმებით (მოუხედავად იმისა თუ ვის მიერ შესრულდება აღნიშნული სამუშაოები).

დამატებით გაცნობებთ, რომ სს „საქორგაზი“ გამოთქვავს მზადყოფნას, რომ აღნიშნული განაცხადით მოთხოვნილი გაზომარაგებისათვის საჭირო სამუშაოები (გამანაწილებელი და შიდა ქსელის მოწყობის ჩათვლით სამუშაოები) განხორციელოს სრული ტექნოლოგიური ციკლის დაცვით (მათ შორის პროექტირების, ნებართვების, მასალის შემენის, მშენებლობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და ექსპლუატაციაში მიღების ჩათვლით).

სს „საქორგაზის“ მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მომსახურების სრული ტექნოლოგიური ციკლით შესრულების შემთხვევაში, გადასახდელი თანხა, წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, შეადგენს 12 037 (თორმეტი ათას ოცდაჩვიდმეტი) ლ.24თ.

სურვილის შემთხვევაში, ხელშეკრულების გასაფორმებლად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ერთი თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ივნისის, მოცემული ვადის გადაცილების შემთხვევაში, საჭირო იქნება ახალი განაცხადის წარდგენა.

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, თქვენი მოთხოვნის (ან თანხმობის) განცხადების ფორმით სს „საქორგაზში“ წარდგენა და კანცელარიაში რეგისტრაცია. მისი რეგისტრაციის შემდეგ, განახლდება საქმის წარმოება და განხილული იქნება თქვენი წინადადება.

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მსურველთან (განმცხადებელთან) ურთიერთობაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს, მთავარი ინჟინერი ვეფხვა სიბაშვილი, მისი საკონტაქტო ტელეფონი: 577 105 429.

ქსელზე მიერთების მსურველთან (განმცხადებელთან) ურთიერთობაზე უფლებამოსილ პირთან დაკავშირების შეუძლებლობის, მოთხოვნილ მიერთებაზე დამატებითი ინფორმაციის, ან კომპანიის თანამშრომლის მიერ სხვა სახის დამატებითი მოთხოვნის წაყენების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: (0 341) 25-60-25 ან შემდეგ მისამართზე: ქ.რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. №25.

პატივისცემით,

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-კახეთი“
რუსთავის სერვის ცენტრის მენეჯერი
გელა წერეთელი

№ 18/6

« 15 » 05 2014

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს

(მისამართი: 0177, თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15^ა)

საიდენტიფიკაციო კოდი: _____

სს „საქორგაზში“ განხილულ იქნა თქვენს მიერ გამოგზავნილი „ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ“ 23.04.2014 წლის განაცხადი (რეგისტრაციის № 189).

გაცნობებთ, რომ თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, სს „საქორგაზის“ მიერ დამტკიცებულ იქნა, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ტექნიკური პრობა (რეგისტრაციის № 18/4-15 ; 05.05.2014წ.), რომელიც ეხება რუსთაველის ქ. N16 მდებარე ობიექტის საცხოვრებელი სახლის გაზ. მომარაგებას (უმრავი ქონების საკადასტრო კოდი 02.05.06.300);

აღნიშნული ტექნიკური პრობის შესაბამისად, ობიექტის გაზომარაგება უნდა განხორციელდეს, რუსთაველის ქ. N16 მდებარე, № N2 გზა -დან გამავალი, № 251102030017 ზონის მრიცხველიდან. ამასთან, არსებულ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება შესაძლებელია განხორციელდეს აღნიშნული ზონის № 1209000929 მრიცხველიდან 20 მეტრის დაშორებით, მიერთების წერტილში არსებული 114 მმ. დიამეტრის გამანაწილებელი ქსელის დაბალი წნევის საფეხურზე, დავით გარეჯის ქ. N6^ბ მიმდებარედ.

ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისათვის არ არის საჭირო არსებული გამანაწილებელი ქსელის რეკონსტრუქცია. ამასთან, მიერთების წერტილიდან ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიამდე ასაშენებელია 20 მ. მიწისზედა ტიპის გამანაწილებელი ქსელი. ხოლო, ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიაზე ასაშენებელია 1300 მ. შიდა ქსელი.

აღრიცვის კვანძი უნდა მოეწყოს ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიის კედელზე, გამანაწილებელი ქსელის დაბალი წნევის საფეხურზე, G-4 T ტიპის მრიცხველებით (69 ოჯახი).

გამანაწილებელი ქსელიდან ობიექტის ბუნებრივი გაზის მოხმარების დასაშვები მოცულობა (სიმძლავრე) შეადგენს 207 მ³/ათ. აღნიშნული ტექნიკური პრობა ძალაშია მისი რეგისტრაციის თარიღიდან ერთი წლის ვადით.

გაცნობებთ, რომ მისაერთებელი ობიექტის აღრიცვის კვანძის მოწყობა, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება და ექსპლუატაციაში მიღება უნდა განხორციელდეს სს „საქორგაზის“ შესაბამის სამსახურის ზედამხედველობითა და მასთან შეთანხმებით (მიუხედავად იმისა თუ ვის მიერ შესრულდება აღნიშნული სამუშაოები).

დამატებით გაცნობებთ, რომ სს „საქორგაზი“ გამოთქვავს მზადყოფნას, რომ აღნიშნული განაცხადით მოთხოვნილი გაზომარაგებისათვის საჭირო სამუშაოები (გამანაწილებელი და შიდა ქსელის მოწყობის ჩათვლით სამუშაოები) განახორციელოს სრული ტექნოლოგიური ციკლის დაცვით (მათ შორის პროექტირების, ნებართვების, მასალის შეძენის, მშენებლობის, აღრიცვის კვანძის მოწყობისა და ექსპლუატაციაში მიღების ჩათვლით).

სს „საქორგაზის“ მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მომსახურების სრული ტექნოლოგიური ციკლით შესრულების შემთხვევაში, გადასახდელი თანხა, წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, შეადგენს 38 927 (ოცდათერამეტი ათას ცხრაას ოცდაშვიდი) ლ.82თ.

სურვილის შემთხვევაში, ხელშეკრულების გასაფორმებლად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ერთი თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ივნისის, მოცემული ვადის გადაცილების შემთხვევაში, საჭირო იქნება ახალი განაცხადის წარდგენა.

აუცილებელ პრობას წარმოადგენს, თქვენი მოთხოვნის (ან თანხმობის) განცხადების ფორმით სს „საქორგაზში“ წარდგენა და კანცელარიაში რეგისტრაცია. მისი რეგისტრაციის შემდეგ, განახლდება საქმის წარმოება და განხილული იქნება თქვენი წინადადება.

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მსურველთან (განმცხადებელთან) ურთიერთობაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს, მთავარი ინჟინერი ვეფხვია სიბაშვილი, მისი საკონტაქტო ტელეფონი: 577 105 429.

ქსელზე მიერთების მსურველთან (განმცხადებელთან) ურთიერთობაზე უფლებამოსილ პირთან დაკავშირების შეუძლებლობის, მოთხოვნილ მიერთებაზე დამატებითი ინფორმაციის, ან კომპანიის თანამშრომლის მიერ სხვა სახის დამატებითი მოთხოვნის წყენების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: (0 341) 25-60-25 ან შემდეგ მისამართზე: ქ.რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. № 25.

პატივისცემით,

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-კახეთი“
რუსთავის სერვის ცენტრის მენეჯერი
გელა წერეთელი-

№ 18/4«15» 05 2014

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს

(მისამართი: 0177, თბილისი, თამარაშვილის ქ. N15^ა)

საიდენტიფიკაციო კოდი: _____

სს „საქორგაზში“ განხილულ იქნა თქვენს მიერ გამოგზავნილი „ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ“ 23.04.2014 წლის განაცხადი (რეგისტრაციის № 191).

გაცნობებთ, რომ თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად, სს „საქორგაზის“ მიერ დამტკიცებულ იქნა, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების ტექნიკური პირობა (რეგისტრაციის № 18/4-14; 05.05.2014წ.), რომელიც ეხება დავით გარეჯის ჩიხი N4ა (ყოფილი მე-14 ბ/ზადი)) მდებარე ობიექტის საცხოვრებელი სახლის გაზ. მომარაგებას (უძრავი ქონების საკადასტრო კოდი 02.05.10.005);

აღნიშნული ტექნიკური პირობის შესაბამისად, ობიექტის გაზომარაგება უნდა განხორციელდეს, დავით გარეჯის ქ. მდებარე, № N6 გზ -დან გამავალი, № 251106030017 ზონის მრიცხველიდან. ამასთან, არსებულ გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება შესაძლებელია განხორციელდეს აღნიშნული ზონის № 1209001072 მრიცხველიდან 300 მეტრის დაშორებით, მიერთების წერტილში არსებული 50 მმ. დიამეტრის გამანაწილებელი ქსელის დაბალი წნევის საფეხურზე, დავით გარეჯის ჩიხი N6^ა მიმდებარედ.

ობიექტის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთებისათვის არ არის საჭირო არსებული გამანაწილებელი ქსელის რეკონსტრუქცია. ამასთან, მიერთების წერტილიდან ობიექტის კუთვნილ ტერიტორიაზე ასაშენებელია 35 მ. მიწისზედა ტიპის გამანაწილებელი ქსელი. ხოლო, ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიაზე ასაშენებელია 340 მ. მიწის ქვედა.

აღრიცხვის კვანძი უნდა მოეწყოს ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიის კედელზე, გამანაწილებელი ქსელის დაბალი

წნევის საფეხურზე, —G-4 T— ტიპის მრიცხველებით (15 ოჯახი).

გამანაწილებელი ქსელიდან ობიექტის ზუნბერივი გაზის მოხმარების დასაშვები მოცულობა (სიმძლავრე) შეადგენს 45 მ³/სთ.

აღნიშნული ტექნიკური პირობა ძალაშია მისი რეგისტრაციის თარიღიდან ერთი წლის ვადით.

გაცნობებთ, რომ მისაერთებელი ობიექტის აღრიცხვის კვანძის მოწყობა, გამანაწილებელ ქსელზე მიერთება და ექსპლუატაციაში მიღება უნდა განხორციელდეს სს „საქორგაზის“ შესაბამის სამსახურის ზედამხედველობითა და მასთან შეთანხმებით (მიუხედავად იმისა თუ ვის მიერ შესრულდება აღნიშნული სამუშაოები).

დამატებით გაცნობებთ, რომ სს „საქორგაზი“ გამოთქვავს მზადყოფნას, რომ აღნიშნული განაცხადით მოთხოვნილი გაზომარაგებისათვის საჭირო სამუშაოები (გამანაწილებელი და შიდა ქსელის მოწყობის ჩათვლით სამუშაოები) განხორციელოს სრული ტექნოლოგიური ციკლის დაცვით (მათ შორის პროექტირების, ნებართვების, მასალის შეძენის, მშენებლობის, აღრიცხვის კვანძის მოწყობისა და ექსპლუატაციაში მიღების ჩათვლით).

სს „საქორგაზის“ მიერ მოთხოვნილი სამუშაოების მომსახურების სრული ტექნოლოგიური ციკლით შესრულების შემთხვევაში, გადასახდელი თანხა, წინასწარი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, შეადგენს 12 563 (თორმეტი ათას ხუთას სამოცდასამი) ლ.65თ.

სურვილის შემთხვევაში, ხელშეკრულების გასაფორმებლად, ვთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ერთი თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 15 ივნისის, მოცემული ვადის გადაცილების შემთხვევაში, საჭირო იქნება ახალი განაცხადის წარდგენა.


აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, თქვენი მოთხოვნის (ან თანხმობის) განცხადების ფორმით სს „საქორგაზში“ წარდგენა და კანცელარიაში რეგისტრაცია. მისი რეგისტრაციის შემდეგ, განახლდება საქმის წარმოება და განხილული იქნება თქვენი წინადადება.

გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების მსურველთან (განმცხადებელთან) ურთიერთობაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს, მთავარი ინჟინერი ვეფხვია სიბაშვილი, მისი საკონტაქტო ტელეფონი: 577 105 429.

ქსელზე მიერთების მსურველთან (განმცხადებელთან) ურთიერთობაზე უფლებამოსილ პირთან დაკავშირების შეუძლებლობის, მოთხოვნილ მიერთებაზე დამატებითი ინფორმაციის, ან კომპანიის თანამშრომლის მიერ სხვა სახის დამატებითი მოთხოვნის წაყენების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით: (0 341) 25-60-25 ან შემდეგ მისამართზე: ქ.რუსთავი, დავით გარეჯის ქ. N25.

პატივისცემით,

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი-ვახეთი“
რუსთავის სერვის ცენტრის მენეჯერი
გელა წერეთელი





შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი - იმერეთი“

წყალტუბოს ბიზნესცენტრი

ტექნიკური პირობა

№ 18	05 (რაცხი)	06 (თვე)	2014 (წელი)
------	---------------	-------------	----------------

დამკვეთი ორგანიზაცია:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

შემოსული განცხადება:

№05/02-12/12726 02.06.2014

(გამგზავნის თარიღი: წერილს N, თარიღი)

1) დასაპროექტებელი ობიექტის დასახელება და მისამართი

ქ. წყალტუბო ერისთავის ქ. №16 (ყოფ. საავადმყოფოს შენობა)

2) ობიექტის დასახელება

2.1 ობიექტის ტიპი

საცხოველებელი საერთო სახლი

(საცხოველებელი სახლი, სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო - კომუნალური)

2.2 ობიექტის გაზის ხარჯი (დასაპროექტებელი დანადგარები და მათი ხარჯი)

2.2. სულ

მ³ / სთ

2.2 დანადგარები

3) იმ გაზსადენის დასასიათება, რომლიდანაც გათვალისწინებულია ობიექტის გაზმომარაგება

3.1 გაზსადენის მისამართი

ქ. წყალტუბო ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული

3.2 დიამეტრი და წნევა

დაბალი წნევის დ = 100 მმ საჭირო გაზსადენი

3.3 მანძილი ობიექტიდან გაზსადენის მიერთების ადგილამდე მეტრებში

110

3.4 გაზსადენის გამტარუნარიანობა

(მ³ / სთ)

90

3.5 გაზსადენის დატვირთვა

(მ³ / სთ)

4) წინადადება გეგმის შესახებ

გაზმომარაგების პროექტი შესრულებულ

აღრიცხვის კვანძის მოწყობით

5) გათვალისწინებულია იქნას გაზმომარაგებისათვის აკვირო და მ. ტერიტორია პირდაპირი



5.1 გაზმომარაგებელი სისტემის წომავლობის გაზრდა (საქვეყნო არსებული გაზსადენის დიამეტრის გადიდება, მარკულირებული ნაგებობების დასატება, არსებული წარმადობის გაზრდა და ა. შ.)

5.2 გაზმომარაგების პროექტით გათვალისწინებული იქნას გაზის ხარჯ(წილის) დაყენება, გაზის საერთო ხარჯის აღსარიცხავად.

6) პროექტირება ხორციელდება პერსპექტივის გათვალისწინებით, მასზე დამატებითი მომხმარებლის მიერთების შესაძლებლობით.

შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი იმერეთის“
ბიზნეს ცენტრის მენეჯერი:

ბიზნეს ცენტრის ინჟინერი:


 (ხელმოწერა)

 (სტამბა)