

კონსტრუქციული ნაწილი
განმარტებითო ბარათი

ქ. თბილისში, ღვინის აღმართის №7-ში მდებარე შენობა სამ სართულიანია, სარდაფით. შენობის მზიდი კედლები აგებულია აგურით. კედლის წყობაში ჩართულია რიყის ქვებიც. სართულ შუა გადახურვები მოწყობილია ხის კოჭებზე.

შენობას ეტყობა მრავალჯერადი გადაკეთების კვალი. მზიდ კედლებში ამოდებულია ღიობები, ხოლო ზოგან პირიქით, ფასადის ღიობები შევსებულია აგურის წყობებით.

შენობის კედლებში შეინიშნება ვერტიკალური ბზარები. დაზიანებები ძირითადად გამოწვეულია სხვადასხვა დროს მომხდარი მიწისძვრებით და არსებული კონსტრუქციების ამორტიზაციით.

ნაკლებად შეიმჩნევა საძირკვლის ჯდენითი პროცესები.

მთლიანობაში შენობის ტექნიკური მდგომარეობა მძიმეა და საჭიროებს მზიდი კონსტრუქციების გამაგრებას. ცალკეულ ფრაგმენტებში საჭირო იქნება ხის ამორტიზებული კონსტრუქციების გამოცვლა.

მზიდი კედლებისთვისაც აუცილებელია განხორციელდეს სეისმომედეგობის გაუმჯობესების ღონისძიებები.

მიუხედავად შენობის მძიმე ტექნიკური მდგომარეობისა, გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების გზით შენობა აღდგენას ექვემდებარება.

კონსტრუქტორი

ო. ქვრივიშვილი

3.11.07
(3.11.07)

