

N 338/34/06
28/01/2014

338-34/06-2-201401281038



საქართველოს გაერთიანებული
წყარმომარაგების კომპანია
საქართველოს წყარმომარაგების
საერთაშორისო კავშირების
საქართველოს წყარმომარაგების
საერთაშორისო კავშირების

საქართველოს გაერთიანებული
წყარმომარაგების კომპანია
საქართველოს წყარმომარაგების
საერთაშორისო კავშირების

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს

ობიექტის წყალსადენის ტექნიკური პირობა

1. მისამართი: ქ. ზუგდიდი კრილოვის ქუჩა შესახვევი "მეორე" #5. (მიწის საკადასტრო კოდი #43,31,75,128).

2. ობიექტის დანიშნულება: მრავალ ბინიანი საცხოვრებელი სახლი.

3. მოთხოვნა წყალზე: 303 – 432 კმ/დღ.

წნევა წყალსადენის ქსელში: 2,5 – 3,0 ატმ

4. ქალაქის წყალსადენთან მიერთების წერტილი: კრილოვის ქუჩის შესახვევის მიმდებარედ „ყოფილი ყველ კარაქის ქარხნი“-ს ტერიტორიაზე მდებარე ჭაბურღილიდან გამომავალ დ-100 მმ-იანი ქსელიდან წყლის ხარჯის შესაბამისი გარე დიამეტრის მილით (არაუმეტეს 75 მმ) ჭისა და აღრიცხვის კვანძის მოწყობით. წყალსადენის ქსელზე მიერთების ადგილას მოეწყოს ჭა, ხოლო ჭაში საპროექტო განშტოებაზე დამონტაჟდეს ურდული. ობიექტის კუთვნილ ტერიტორიაზე (აღრიცხვის კვანძის) მოწყობის შემდეგ, მოეწყოს შესაბამისი მოცულობის რეზერვუარი. რეზერვუარში გათვალისწინებულ უნდა იქნას სასმელი წყლის მარაგი. ობიექტის კუთვნილ ტერიტორიაზე (რეზერვუარის მოწყობის შემდეგ) დამონტაჟდეს შესაბამისი პარამეტრების ტუმბო აგრეგატი.

ობიექტის საპროექტო განშტოებაზე მოეწყოს (არაუმეტეს 50 მმ) აღრიცხვის კვანძი ობიექტის კუთვნილი ტერიტორიის საზღვარზე. მრიცხველი უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებულ და გამოსაყენებად დაშვებულ მრიცხველის ნუსხაში მოყვანილ ტიპს.

5. წყალარინების ქსელზე მიერთების წერტილი: -----


6. წყალარინების ქსელში ჩამდინარე სითხის დასაშვები მოცულობა: ----- კმ/დღ.

7. დამატებითი პირობები: აღნიშნული ტექნიკური პირობა წარმოადგენს პროექტირების საფუძველს და არ იძლევა წყალსადენის ქსელზე მიერთების უფლებას. მიერთების პროექტი და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს კომპანიასა და განმცხადებელს შორის ურთიერთშეთანხმებით, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში განმცხადებელი თავად უზრუნველყოფს მიერთების პროექტის შედგენას, რომელიც უნდა შეთანხმდეს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“-სთან ხოლო სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოებს უზრუნველყოფს საკუთარი ან

მიერ შეთანხმებული მიერთების პროექტის და სათანადო ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, უნებართვოდ მიერთების შემთხვევაში გატარებულ იქნება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

ტექნიკური პირობა გაცემულია ერთი წლის ვადით.

პატივისცემით,



დავით გოცხვერია

სერვის ცენტრის მენეჯერი

ზუგდიდის ადმინისტრაცია