

№ 9/383 22 (რიცხვი) აპრილი (თვე) 2014 (წელი)

დამკვეთი ორგანიზაცია: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იმულებით გადააღმდებულ პირთა განსახლებისა და დაცვლებითა სამინისტრო

შემოსული განცხადება: განსახლების ობიექტების ტექნიკური გედამსედველობის დეპარტამენტის უფროსი:
გვა ნაშენებია - № 116 22.04.2014 წ.

(განმოგზადებილი, წერილის №, თარიღი)

- 1) დასაპროექტებელი ობიექტის დასახელება და მისამართი
74 ბინიანი 5 სართულიანი იმულებით გადააღმდებულ პირთა საქონელებელი კორპუსი
ქ.შეგდიდი, ბერანძის ქ.№ 5

- 2) ობიექტის დანასიათება

2.1 ობიექტის ტიპი კომერციული
(საცხოვრებელი სახლი, სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო-კომუნალური)

2.2 ობიექტის გაზის სარჯი (დასაპროექტებელ დანადგარები და მათი სარჯი)

2.2.1 სულ 240 მ³ / სთ

2.2.2 დანადგარები 74 ც. წყალგამაცხელებელი, 74 ც. 4-სართულიანი გაზქურა, 74 ც. გამატბობელი ღუმელი

3) იმ გაზსადენების დახასიათება, რომლიდანაც გათვალისწინებულია ობიექტის გაზმომარაგება

3.1 გაზსადენის მისამართი ქ.ზუგდიდი, ბერანძის ქუჩა

დ=50 მმ მიწისზედა სამ/წნევის გამსაღენი

3.3 მანძილი ობიექტიდან გაზსადენის მიერთების ადგილამდე მეტრებში 0,5

3.4 გაზსადენის გამტარუნარიანობა (მ³ / სთ) -

3.5 გაზსადენის დატვირთვა (მ³ / სთ) -

4) წინადადება ჯეპლიერათ არ მოახდინოთ თვითნებურად გაზის მეურნეობასთან შეთანხმების

გარემო, ახალი გაზის ხელსაწყოს დამონტაჟება, გადადგილება ან შეცვლა

5) გათვალისწინებული იქნას გაზმომარაგებისთვის საჭირო დამატებითი პირობები

5.1 პროექტი მეთანმდევ მ.პ.ს. "სოკარ ჯორჯია-გაზი სამეგრელო"-სთან

6) პროექტირება განხორციელდეს პერსპექტივის გათვალისწინებით

7) ტექნიკური პირობა ძალაშია: 2014 წლის 22 აპრილიდან, 2015 წლის 22 აპრილი

თანამდებობა: შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი - სამეგრელო"-ს მთ. ინჟინერი:

გავეცანი:

(ხელმოწერა)



№ 93/384 22 0პრილი 2014
(რიგზე)

დამკვეთი ორგანიზაცია: საქართველოს ოკეპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ
პირთა განსახლებისა და ლოკალური სამინისტრო

შემოსული განცხადება: განსახლების ობიექტის ტექნიკური შედამხმედებლის დეპარტამენტის უფროსი:
გია ნაშეგიაძა - № 116 22.04.2014 წ.
(განმცხადებელი, წერილის №, თარიღი)

1) დასაპროექტებელი ობიექტის დასახელება და მისამართი
9 ბანიანი საცხოვრებელი ქორპუსი
ქ. ჭოთა, ფიროსმანის ქ№ 7

2) ობიექტის დახასიათება

2.1 ობიექტის ტიპი კომერციული
(საცხოვრებელი სახლი, სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო-კომუნალური)

2.2 ობიექტის გაზის ხარჯი (დასპროექტებელ დანადგარები და მათი ხარჯი)

2.2.1 სულ 30 მ² / სთ

2.2.2 დანადგარები 9ც. წყალგამაცხელებელი, 9ც. 4-სანთურიანი გაზქურა, 9ც. გამათბობელი
ღუმელი

3) იმ გაზსადენების დახასიათება, რომლიდანაც გათვალისწინებულია ობიექტის
გაზმომარაგება

3.1 გაზსადენის მისამართი ქ. ჭოთა, ფიროსმანის ქუჩა

3.2 დიამეტრი და წნევა დ=63 80 მილიმეტრი საშ/წნევის გამსაღენი

3.3 მანძილი ობიექტიდან გაზსადენის მიერთების ადგილამდე მეტრებში 0,5

3.4 გაზსადენის გამტარუნარიანობა (მ³ / სთ) -

3.5 გაზსადენის დატვირთვა (მ³ / სთ) -

4) წინადადება გეძლევათ არ მოახდინოთ თეითნებულად გაზის მეურნეობასთან შეთანხმების

5) გათვალისწინებული იქნას გაზმომარაგებისთვის საჭირო დამატებითი პირობები

5.1 პროექტი შეთანხმდეს შ.პ.ს. "სოკარ ჯორჯია-გაზი სამეგრელო"-სთან

6) პროექტირება განხორციელდეს პერსპექტივის გათვალისწინებით

7) ტექნიკური პირობა მაღაშია: 2014 წლის 22 აპრილიდან, 2015 წლის 22 აპრილამდე

თანამდებობა: შპს "სოკარ ჯორჯია გაზი - სამეგრელო"-ს მთ. ინჟინერი:

გავეცანი: (ხელმოწერა)

